


**CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICZWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.**

**Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych**

43-143 ŁĘDZINY, ul. ŁĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992

tel. 32-324-22-40, fax 32-216-66-66, <http://www.cbidgp.pl> e-mail: [obsizn@cbidgp.pl](mailto:obsizn@cbidgp.pl)

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459, Kapitał Zakładowy 3.700.000,00 z



AB 418



**OŚRODEK BADAŃ  
ŚRODOWISKA  
ZAGROŻEŃ NATURALNYCH**

Posiada akredytację  
AB 418 w zakresie:

adań i pomiarów  
środowiska pracy:  
pobierania próbek powietrza,  
oznaczania stężeń substancji  
chemicznych i pyłowych,  
pomiaru hałasu, drgań,  
oświetlenia, pól elektro-  
magnetycznych.  
adań i pomiarów  
rodowiska ogólnym:  
pobierania próbek gazów  
odlotowych,  
oznaczania stężeń substancji  
chemicznych i pyłowych  
i gazach odlotowych,  
pomiaru emisji do powietrza,  
hałasu, pól elektromagne-  
tycznych.  
bierania próbek:  
rod powierzchniowych,  
podziemnych, przeznaczonych  
do spożycia,  
cieków,  
osadów ściekowych.  
adań fizyko-chemicznych:  
rod i ścieków,  
ociągów wodnych,  
osadów i odpadów,  
osad/gruntów,  
produktów naftowych,  
substancji chemicznych.  
adań mikrobiologicznych:  
rod,  
osadów ściekowych.  
adań spalin pojazdów  
ciężkich.

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3886/ZL/13

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 24/13 z dnia 2013-07-08

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/13/01672

**MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W CHEŁMKU SP. Z O.O.  
32-660 CHEŁMEK, ul. PIASTOWSKA 18**

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami  
wykonano badania w jednej próbce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.

Sprawozdanie sporządził:

Inspektor ds. Badań Środowiska  
i Zagrożeń Naturalnych

mgr Małgorzata Dyllus

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Pracowni  
Analiz Fizykochemicznych i Biologicznych

Irena Malczyk

Inspektor ds. Badań Środowiska  
i Zagrożeń Naturalnych

mgr inż. Małgorzata Nir

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Laboratorium Analiz Chemicznych

mgr Magdalena Śmigiel

Łędziny, dn. 2013-07-29

Strona 1/2

Nazwa klienta:

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W CHEŁMKU SP. Z O.O.  
32-660 CHEŁMEK, PIASTOWSKA 18

Miejsce poboru próbek: DPS w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej

Próbkę pobrał: Klient

Data dostarczenia próbek: 2013-07-22 11:30:00

Próbkę dostarczył: Klient

Stan próbek: dobry

Numer próbki						7172/ZL1/13
Data/godzina pobrania próbki						2013-07-22
Miejsce pobrania próbki						woda w sieci miejskiej
Rodzaj próbki						Woda
S.j.*	Parametr	Metoda badawcza/ Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres wykonania oznaczenia	Dopuszczalne wartości	Wyniki badań
A	Clostridium perfringens	PB-133/02.2012 wyd. II z dnia 01.02.2012r Filtry membranowe	[j.t.k./100ml]	od 1 j.t.k./100 ml	0	0
A	Bakterie Escherichia coli	PB-12/02.2012 wyd. III z dnia 01.02.2012r. Filtry membranowe	[j.t.k./100ml]	od 1 jtk/100 ml	0	0
A	Bakterie grupy coli	PB-12/02.2012 wyd. III z dnia 01.02.2012r. Filtry membranowe	[j.t.k./100ml]	od 1 j.t.k./100 ml	0**	0
A	Stężenie jonów wodoru (pH)	PB-130/02.2012 wyd. III z dnia 01.02.2012r.w oparciu o PN-90/C-04540.01 Potencjometrycznie	[pH]	2.0-13.0	6.5- 9.5	7.8 ±0.3
A	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999 Konduktometrycznie	[µS/cm]	10 - 2000	2500	450 ±10
A	Barwa	PB-129/02.2012 wyd. II z dnia 01.02.2012r.(w oparciu PN-EN ISO 7887:2012) Spektrofotometrycznie	[mg/l Pt]	5 - 1500	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	5 ±1
A	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 pkt.6.3 Nefelometrycznie	[NTU]	0.15-100	1	0.69 ±0.09
A	Liczba progowa smaku (TFN)	PN-EN 1622:2006 Metoda organoleptyczna-parzysta wyboru niewymuszonego	-	1-5	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	1
A	Liczba progowa zapachu (TON)	PN-EN 1622:2006 Metoda organoleptyczna-parzysta wyboru niewymuszonego	-	1-5	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	1
A	Jon amonowy	PB-26/02.2012 wyd. IV z dnia 01.02.2012r. (w oparciu o PN-ISO 7150-1:2002) Spektrofotometrycznie	[mg/l NH <sub>4</sub> ]	0.013-2570	0.50	< 0.013 <sup>1)</sup>

\*\*Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku. Przewodność elektryczna właściwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C Liczba progowa smak (TFN): wynik 1 oznacza brak smaku (smak akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian), wynik > 1 oznacza smak nieakceptowalny. Liczba progowa zapachu (TON): wynik 1 oznacza brak zapachu (zapach akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian), wynik > 1 oznacza zapach nieakceptowalny.

Niepewność: niepewność rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie zawiera niepewności związanej z pobieraniem próbeki.

\* S.j. - symbol jakości metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

1) < - poniżej oznaczalności

#### Uwagi:

W powyższej tabeli w kolumnie „dopuszczalne wartości” przedstawiono wartości jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi wg Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 72 poz. 466 z dnia 20 kwietnia 2010r.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

\*KONIEC SPRAWOZDANIA\*